



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БОГАНДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2
ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(МАОУ Богандинская СОШ № 2)**

пер. Садовый, д.1, р.п. Богандинский, Тюменский район, Тюменская область, 625520

Приемная тел./ф. (3452) 720-020, бухгалтерия тел./ф. (3452)721-083;

email:-bogsosh2@yandex.ru

ИНН/КПП 7224017282/722401001

«17» ноября 2022г № 18

Заместителю руководителя,
главного государственного
санитарного врача по Тюменской
области
А.В.Накатаеву

Об устранении замечаний

На основании выявленных замечаний в ходе проведенной 18.10.2022г. внеплановой проверки и отраженных в акте от 31.10.2022г., направляем Вам информацию об устранении замечаний:

№п/п	Наименования нарушения	Устранение замечаний
1	В моечном отделении для столовой и кухонной посуды над моечными ванными и посудомоечной машиной, как в зоне влаги, не предусмотрены локальные вытяжные системы (зонты)	На 17.11.2022 Заключен договор от 10.11.2022 на поставку и монтаж системы вытяжной вентиляции (зонты) срок выполнения до 30.11.2022г
2	В моечном отделении для столовой и кухонной посуды на стене возле окна (откосах) следы намокания и отслоения отделки	Откосы приведены в соответствие с требованием п.2.5.3 СП 2.4.3648—20.
3	В мясо-рыбном цехе обработка сырья (мясо, рыба) осуществляется на одном столе	Организованы места для отдельной обработки мяса и рыбы
4	Нарушается поточность технологического процесса, а именно: хранение замороженной рыбной продукции организовано в низкотемпературном ларе горячего цеха (цех готовой продукции)	Ларь для хранения замороженной рыбной продукции перенесен в мясо-рыбный цех.

Директор

С.А.Полунина